



**BOLETIM DE ANÁLISES**  
Plano Estratégico de Monitorização da Qualidade da Água dos Fontanários Públicos do  
Município de Fornos de Algodres



Maceira - Largo da Fonte (nº 102)

Localidade: Maceira

Data da Colheita: 2018-09-04

Data da Análise: 2018-09-05

**Parâmetros**

Análise (método analítico)	Resultados	Unidades	Valores de referência	Conformidade
Clostrídios sulfito redutores (NP EN 26461-2)	2	U.F.C./100 ml	0	Não Conforme
Coliformes totais (ISO 9308-1)	> 100	U.F.C./100 ml	0	
E. coli (ISO 9308-1/Recomendação IRAR nº05/2005)	50	U.F.C./100 ml	0	
Enterococos intestinais (ISO 7899-2)	> 100	U.F.C./100 ml	0	
Microrganismos viáveis - 22°C (ISO 6222)	> 100	U.F.C./ ml	100	
Microrganismos viáveis - 37°C (ISO 6222)	> 100	U.F.C./ ml	20	
pH (ISO 10523)	5,4	Escala de Sorensen	≥ 6,5 e ≤ 9,5	
Conductividade eléctrica (NP EN 27888)	167,0	µS/cm a 20° C	2500	

**Nota:** N.D. - Não Detetado;

**Observações**

De acordo com os resultados obtidos, a água não se encontra em conformidade com o Decreto-Lei nº 152/2017 de 7 de Dezembro.

**Histórico**

● 2018-09-05   ● 2018-11-06   ● 2019-01-08   ● 2019-03-04   ● 2019-05-06   ● 2019-07-01